



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Nominata con DPR del 18/06/2021 a norma dell'art. 143 dlgs 267/2000)

Con i poteri:

- Della Giunta Comunale
 Del Consiglio Comunale

Originale

Numero 43 del 22/06/2022

Oggetto: Proposta per il riconoscimento di legittimità e regolarizzazione, ai sensi degli artt.191, comma 3 e 194 del D.lgs. n.267/2000

L'anno 2022 il giorno ventidue del mese di Giugno alle ore 15:00
nella sede Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone dei sigg.:

		P	A
Gerardina Basilicata	Prefetto/ Presidente	X	
Giuseppe Garramone	Dirigente Generale Polizia Stato/Componente	X	
Valentino Antonetti	Dirigente Ministero Interno/Componente	X	

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale dott.ssa Giovanna Imperato**

La Commissione, constatata la legalità della seduta, adotta la Delibera in oggetto indicata.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
per la COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Consiglio Comunale

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso

- che venerdì 03 giugno, il tecnico preposto al controllo degli impianti di sollevamento dell'acquedotto comunale, durante il consueto sopralluogo, rilevava presso l'impianto C2 l'inattività del quadro elettrico ed immediatamente dopo constatava che il locale motori era invaso dall'acqua per un'altezza di circa due metri con conseguente blocco dell'impianto, così come comunicato per vie brevi e successivamente relazionato al Responsabile proponente;
- che l'Ufficio allertava subito la polizia Municipale ed il Comando Provinciale VV.FF. che inviava in zona una squadra della sez. Vomero che dopo aver operato per oltre mezza giornata comunicava la propria impossibilità a liberare il vano motori dall'acqua con l'attrezzatura al momento in dotazione;
- che nel frattempo ci si attivava per individuare una ditta di idonee competenze tecniche per la risoluzione urgente della problematica che comportava la mancanza d'acqua in una vasta porzione di territorio comunale, coinvolgendo nella propria criticità una popolazione di circa 20.000 abitanti;
- che nel primo pomeriggio veniva contattata telefonicamente dal collega ing. Villamaino, l'arch. Mariarosaria Passaretti – in servizio presso questo Settore e prossima al turno di reperibilità – la quale veniva resa edotta della situazione emergenziale generatasi e recatasi sul posto prendeva atto della gravità della problematica oltre ad incontrare gruppi di cittadini esasperati per la mancanza d'acqua in un periodo, tra l'altro, di forte calura;

Considerato

- che le ditte contattate, selezionate tra quelle iscritte nella White List della Prefettura di Napoli, dato anche il particolare periodo di ponte festivo fine settimanale, non davano la propria disponibilità;
- che l'unica disposta ad intervenire era la ditta "PROCOGEM s.r.l.s" da Torre del Greco che a pomeriggio inoltrato effettuava un sopralluogo rilevando le tipologie di interventi da effettuare;
- che rilevato il pericolo per la pubblica igiene e la grave criticità della situazione caratterizzata soprattutto dalla forte carenza idrica, si decideva di intervenire con urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Tenuto conto dell'impossibilità di effettuare con risorse dell'Ente il predetto intervento per mancanza di personale adeguato e di attrezzature e ricorrendo gli estremi per l'applicazione dell'art.163 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., a salvaguardia della pubblica incolumità veniva redatto Verbale di Somma Urgenza protocollato poi con n. 17061 del 08.06.2022 che si allega alla presente proposta e ne costituisce parte integrante;

Atteso quindi:

- che i lavori con suddetto verbale venivano affidati alla ditta PROCOGEM s.r.l.s., avente sede legale in via Nazionale 698 a Torre del Greco e P.I. **08307161219**, con legale rappresentante Matteo De Rosa, prevedendo l'esecuzione dei lavori e la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento, ridotti del 20%, così come previsto dall'art. 163 co. 3 D.lgs. 50/2016, data l'impossibilità sul momento di predefinire un corrispettivo delle prestazioni ordinate;
- che i lavori sono stati stimati con perizia giustificativa del costo dell'intervento, redatta dall'arch. Mariarosaria Passaretti, protocollata al n. 17477 del 11/06/2022 e allegata alla

presente, per un importo complessivo già ridotto del 20% e pari a € 4.390,39 oltre iva a misura di legge, ovvero pari al 10% dell'imponibile, per un totale di € 4.829,42;

- che il costo dell'intervento in somma urgenza graverà sul Bilancio Comunale.

Ritenuto

- che sulla scorta della dichiarazione rilasciata dal Responsabile del procedimento, tali spese sono state sostenute nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
- l'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012), poi così modificato dall'art. 1, comma 901 della legge n.145/2018 il quale testualmente recita: *"Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare"*;
- necessario provvedere in merito, sottoponendo al Commissione Straordinaria operante con i poteri del Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa individuando altresì le modalità di copertura della stessa;
- che l'allegata documentazione (verbale e stima) rispondente ai disposti normativi di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sia meritevole di approvazione e aderente alle reali necessità d'urgenza e di potenziale rischio per la pubblica igiene e sanità, per i quali sono stati istruiti gli atti di cui sopra;
- di dover approvare la perizia giustificativa dei lavori allegata alla presente e di conseguenza regolarizzare le prestazioni richieste senza il preventivo impegno spesa a norma dell'art. 191 del D.lgs. 267/2000;
- che, a mente di quanto previsto dagli articoli 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:
 - o mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (art. 187 co. 2 lett. b), del D.lgs. 267/2000);
 - o mediante utilizzo per l'anno in corso e per i due anni successivi, di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili per le spese connesse ad investimenti (art. 193, comma 3, del D.lgs. 267/2000);
 - o mediante aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali entro il termine previsto per la salvaguardia;
 - o mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;
- di approvare i lavori indicati nel verbale;
- di autorizzare il necessario impegno di spesa per complessivi € 4.829.42 (incluso iva);

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli ancora in vigore;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

PROPONE

Alla Commissione Straordinaria di adottare il presente Atto ed approvarne la legittimità e la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.lgs. 267/2000

1. **Di** approvare le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **Di** approvare il riconoscimento della spesa di € 4.829,42 incluso iva di cui all'allegato verbale e perizia di stima degli interventi, redatto per **Lavori di ripristino sicurezza e funzionamento impianto di sollevamento C2;**
3. **Dare atto** che la predetta spesa graverà sul cap. 169 del bilancio comunale.

Il Responsabile
ing. Angelo Martino



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Con i poteri della Giunta Comunale

Visto l'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 133/2008 e s.m.i.;

Visto l'art. 48 del T.U.E.L.

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista ed esaminata la proposta del Responsabile del Settore LL.PP. e Igiene Urbana ing. Angelò Martino, come innanzi formulata avente ad oggetto: **"Lavori di ripristino sicurezza e funzionamento impianto di sollevamento C2"** – (art. 163 D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.) – **Proposta di riconoscimento di spesa alla Commissione Straordinaria ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.lgs. 267/2000;**

Dato atto che la stessa è munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile prescritti dall'art. 49 del TUEL, così come sostituito dall'art. 3 della L. 213/2012, dall'art. 147 bis del TUEL e dall'art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni;

Ritenuto di condividere le motivazioni ivi riportate e pertanto di fare propria la proposta di cui sopra;

DELIBERA

1. **Di approvare** le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **Di approvare** il riconoscimento della spesa di € 4.829,42 incluso iva di cui all'allegato verbale e perizia di stima degli interventi, facente parte integrante del presente atto, redatto per **Lavori di ripristino sicurezza funzionamento impianto di sollevamento C2;**
3. **Dare atto** che la predetta spesa graverà al cap. 169 del bilancio comunale;
4. **Di dichiarare** la presente deliberazione, con votazione palese ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL.



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE per la COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del/la
() GIUNTA COMUNALE () CONSIGLIO COMUNALE

Proponente:
SETTORE LAVORI PUBBLICI – UFFICIO IGIENE URBANA

Oggetto: Proposta per il riconoscimento di legittimità e regolarizzazione, ai sensi degli artt.191, comma 3 e 194 del D.lgs. n.267/2000



Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE AREA _____	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO Data <u>22-06-2022</u>  Il Responsabile Ing. Angelo Martine 
IL RESPONSABILE AREA _____	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <i>imp</i> Data _____ Il Responsabile Dott. Renzo Spedalieri 

*Imp. p.c.c. 17/2022
E 4829,43*

Op





COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

AREA TECNICA - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio -

OGGETTO: Verbale di somma urgenza per l'esecuzione dei lavori di "Ripristino sicurezza e funzionamento impianto di sollevamento C2" (Art. 163 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.)

Premesso che

L'anno 2022, nella mattinata del 03 giugno il tecnico comunale ing. Villamaino addetto alle manutenzioni, durante consueto sopralluogo presso gli impianti di sollevamento, giunto presso l'impianto C2 rilevava l'inattività del quadro elettrico e immediatamente dopo constatava che il locale motori, alloggio di allocazione delle pompe, era completamente invaso dall'acqua per un'altezza di circa due metri con il conseguente blocco dell'impianto e dell'erogazione idrica.

Intanto nel pomeriggio si recava sul posto anche la scrivente arch. Mariarosaria Passaretti, che avrebbe dovuto in serata iniziare il proprio turno di reperibilità la quale, coadiuvata dal collega già sul posto dalla mattina, prendeva atto della criticità della problematica, essenzialmente per la grave carenza idrica conseguente al blocco dell'impianto C2, anche perché si rendeva necessario fermare gli altri impianti collegati per evitare ulteriore riversamento idrico nel vano macchine.

Si rilevava in prima battuta che delle tre pompe completamente sommerse dall'acqua, la pompa centrifuga n. 3 monostadio era del tutto fuori asse rispetto al tronco di conduzione e ciò faceva supporre una spaccatura da cui la fuoriuscita della portata idrica.

Pertanto, dopo aver inutilmente tentato con l'ausilio dei Vigili del Fuoco di aspirare l'acqua con le dotazioni della squadra intervenuta e considerata la sussistenza della grave condizione, ci si adoperava per rintracciare una ditta di idonee competenze tecniche che potesse supportare l'Ufficio Tecnico, stante la mancanza di uomini e mezzi, per la messa in sicurezza ed il ripristino dell'erogazione idrica. tra quelle iscritte nella White List della Prefettura di Napoli.

Le ditte contattate, dato anche il particolare periodo di ponte festivo fine settimanale – non davano la propria disponibilità per mancanza di personale. Veniva segnalata, telefonicamente, nel pomeriggio alla scrivente dal Tecnico dell'ufficio preposto alle manutenzioni ing. Napoli, la ditta " PROCOGEM s.r.l.s " con sede legale a Torre del Greco – che resasi disponibile si recava, ormai a pomeriggio inoltrato/ sera sul posto per effettuare sopralluogo.

Dal sopralluogo emergeva che le operazioni preliminari erano:

- svuotamento del vano macchine dall'acqua
- smontaggio delle pompe allagate in seguito all'evento di rottura per l'asciugatura delle stesse, possibilmente sul posto o con trasporto in officina
- verifica delle cause.
- ripristino funzionale

Tale intervento veniva chiaramente programmato per il giorno seguente, tenuto conto che la ditta avrebbe dovuto trasportare pompa di aspirazione e tutta l'attrezzatura necessaria.

Pertanto, per tutto ciò evidenziato, tenuto conto dell'impossibilità di effettuare con risorse umane dell'Ente il predetto intervento per mancanza di personale, di attrezzature e mezzi e considerato che ai fini della salvaguardia dell'igienicità e salubrità dato anche il periodo di forte calura con interruzione del servizio idrico su gran parte di territorio con il coinvolgimento di una popolazione di circa 20.000 abitanti , nonché a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per evitare ulteriori e maggiori disagi dovuti alla carenza idrica, **ricorrono gli estremi di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/16, la scrivente**

DICHIARA LA SOMMA URGENZA

E redige Verbale di Somma Urgenza per gli interventi sopra descritti

DISPONE

Ai sensi del comma 1 dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016, l'immediata esecuzione di tutte le opere di cui sopra, necessarie ed indifferibili per rimuovere lo stato pregiudizievole per la salute e la sicurezza pubblica, con riserva di compilare entro 10 giorni perizia giustificante la spesa, ai sensi dell'art.164, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

Per tutto quanto sopra evidenziato

AFFIDA

Ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. alla società " PROCOGEM s.r.l.s con sede legale a Torre del Greco – legale rappresentante Matteo Di Rosa P.IVA 08307161219 - (iscritto nella white list UTG Napoli e con DURC regolare fino al 25.08.2022), gli interventi come in premessa, ovvero:

- svuotamento del vano macchine dall'acqua
- smontaggio delle pompe allagate in seguito all'evento di rottura per l'asciugatura delle stesse, possibilmente sul posto o con trasporto in officina
- verifica delle cause
- ripristino funzionale

Sulla scorta di quanto esposto e per quanto riguarda i prezzi da praticare, si da atto che in ragione delle contabilità eseguite dall'U.T.C. per interventi analoghi e in accordo con l'operatore economico, l'importo dei lavori (IVA esclusa) sarà stimato in contraddittorio stabilendo fin d'ora che il corrispettivo da riconoscersi allo stesso sarà determinato applicando il vigente prezzario della Regione Campania, laddove applicabile, ovvero i prezzi per la manodopera e i noli a caldo di automezzi e/o attrezzature il vigente prezzario del Provveditorato Interregionale delle OO.PP. per la Campania ed il Molise, ridotto del 20% come previsto dall'art. 163, comma 3, del Codice dei Contratti

Il presente verbale sarà sottoscritto per accettazione da legale rappresentante della ditta.

Marano Il 03.06.2022

Il Tecnico Reperibile
Arch. Mariarosaria Passaretti



L'Impresa per accettazione

PROCOGEM
Via Nazionale, 696
80059 Torre del Greco (NA)
P.IVA e C.F. 08307161219
Tel. 081 883 5174



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

AREA TECNICA - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio -

OGGETTO: Verbale di perizia di giustifica del costo per la somma urgenza per l'esecuzione dei lavori di "Ripristino e funzionamento impianto di sollevamento C2" (Art. 164 comma 4.del D.lgs. 50/16 e s.m.i.)- Stima dei lavori.

Rif. Prot. 17477 dell'11.06.2022 – Rivisitazione del 13.06.2022.

In relazione al V.S.U. redatto in data 03.06.2022, si rappresenta che in data Domenica 05.06.scorso sono stati portati a termine i lavori indifferibili per la messa in sicurezza dell'impianto C2 sito alla via San Rocco, per i quali l'impresa ha effettuato sopralluogo nel tardo pomeriggio del venerdì 03 giugno, trattenendosi sul posto fino a sera, nel tentativo di mettere in funzione le pompe di aggotamento presenti nell'impianto.

Gli interventi per lo svuotamento dell'impianto si sono protratti per l'intera giornata di sabato 04 giugno con pompe idrovore e attrezzature fornite dall'impresa e per oltre mezza giornata della Domenica 05 giugno durante la quale la ditta incaricata ha provveduto al ripristino funzionale di due delle tre pompe (essendo la terza completamente spaccata) utili a garantire l'erogazione idrica nelle more della sostituzione e/o riparazione definitiva della terza pompa.

L' intervento è stato posto in essere dall' impresa " PROCOGEM s.r.l.s.. da Torre del Greco per il grave inconveniente ben dettagliato nel Verbale di Somma Urgenza in parola di cui la presente nota è parte integrante.

Preso atto delle lavorazioni, del tipo di interventi posti in essere, della durata e dei mezzi e unità intervenute, tra l'altro in giornate festive per cui si è ritenuto in sede di contabilità, applicare al costo della mano d'opera riportata nel Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021 la maggiorazione prevista per lavoro straordinario, concordata la contabilità con l'impresa, anche su indagini di mercato per le voci non presenti nel Tariffario, si comunica una stima degli interventi pari ad **€ 4.390,39 oltre IVA al 10%**, già ribassata del 20% sull'importo contabilizzato, così come previsto nel verbale del 03.06.2022 e da art. 163 comma 3 del D.lgs. 50/2016.

Alla presente si allegano atti contabili sottoscritti dall'Impresa.

Tanto per gli adempimenti di competenza.

Marano li 13.06.2022

Il Tecnico Reperibile
arch. M. Passaretti



PROCOGEM s.r.l.s.
Via Nazionale, 656
80059 Torre del Greco (NA)
P.NA e C.F. 083076729
Tel. 081 993 5174

L'impresa per accettazione

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - AREA LL.PP. MANUTENZIONI ED IGIENE URBANA -

Intervento di somma urgenza per "Ripristino sicurezza e funzionamento Impianto idrico C 2" - Via San Rocco - Marano di Napoli


OPERAI																																				
GIORNATE LAVORATIVE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale ore lav.	RETRIB.	IMPORTO		
OPERAI 5° LIVELLO																																				
1 n.1 addetto			3	10	5																												18	€ 23,44	€ 421,92	
2 n.1 addetto			2	10	5																												17	€ 23,44	€ 398,48	
3 n.1 addetto					5																												5	€ 23,44	€ 117,20	
4																																	0	€ 23,44	€ -	
5																																	0	€ 23,44	€ -	
6																																		0	€ 23,44	€ -
7																																		0	€ 23,44	€ -
TOTALE (a)																																	€	937,60		
OPERAI 3° LIVELLO																																				
1 n.1 addetto				4	5																												9	€ 21,00	€ 189,00	
2 n.1 addetto				4																													4	€ 21,00	€ 84,00	
3 n.1 addetto				4																													4	€ 21,00	€ 84,00	
4 n.1 addetto				4																													4	€ 21,00	€ 84,00	
5																																	0	€ 21,00	€ -	
6																																	0	€ 21,00	€ -	
7																																	0	€ 21,00	€ -	
TOTALE (b)																																	€	441,00		
MAGGIORAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO																																				
1				20	15																												35	€ 4,69	€ 164,08	
2				16	5																												21	€ 4,20	€ 88,20	
3																																	0		€ -	
4																																	0		€ -	
5																																	0		€ -	
6																																	0		€ -	
7																																	0		€ -	
TOTALE (c)																																	€	252,28		
TOTALE (a+b+c)																																	€	1.630,88		
MEZZI D'OPERA																																				
n°	DESCRIZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOT.	NOLO	IMPORTO	
1	n. 2 idrovara portata l1500				20																												20	€ 30,00	€ 600,00	
2	n. 2 idrovara portata l 600				20																												20	€ 18,00	€ 360,00	
3	Autocarro da 40 a 120 q				10																												10	€ 63,75	€ 637,50	
4																																			€ -	
5																																			€ -	
6																																			€ -	
7																																			€ -	
8																																			€ -	
9																																			€ -	
10																																			€ -	
TOTALE (d)																																	€	1.597,50		
					RIEPILOGO																															
n°	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO																													
1	FLANGIA COMID 3 PN16 FILETTATA EN 1092-1	PZ	2	€ 31,50	€ 63,00	1. LISTA DEGLI OPERAI	€ 1.630,88																													
2	RIDUZIONE GHISA 3X21/2	PZ	2	€ 45,14	€ 90,28	2. LISTA DEI MEZZI D'OPERA	€ 1.597,50																													
3	GOMITO GHISA 21/2 MF	PZ	2	€ 85,31	€ 170,62	3. LISTA DELLE PROVVISTE	€ 581,14																													
4	RACCORDO POLIETILENE MASCHIO 75X2 1/2	PZ	2	€ 28,58	€ 57,16	Sommano	€ 3.809,52																													
5	GOMITO POLIETILENE A 90' 75X75	PZ	2	€ 42,79	€ 85,58	4. Spese generali	17,00 % € 647,62																													
6	DETERGENTE PER POLIETILENE 6529PECLF	PZ	1	€ 14,00	€ 14,00	5 Utile impresa	10,00% € 445,71																													
	TUBO PEAD	ml	50,00	€ 3,27	€ 163,50	Sommano	€ 4.902,85																													
					€ -	6. A detrarre su Tot. (a+b+c), 4 e 5	20,00 % € 544,84																													
					€ -	TOTALE Netto	€ 4.358,01																													
					€ -	Oneri per la sicurezza (Incidenza su Spese Gener.)	5,00 % € 32,38																													
TOTALE (e)					€ 581,14	Importo Totale	€ 4.390,39																													


PROCOGEN S.p.A.
 Via Nazionale, 698
 80059 Torre del Greco (NA)
 P.IVA e C.F. 03307461219
 Tel. 081 855 51 74

Il presente verbale viene così sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

dott.ssa Gerardina BASILICATA



dott. Giuseppe GARRAMONE





dott. Valentino ANTONETTI



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Giovanna IMPARATO





PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa vigente, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 26/06/2022

Marano di Napoli li 26/06/2022

Il Responsabile Albo Pretorio on line






IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO, ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

() diviene esecutiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs 267/00, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione on line.

() è immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art. 134- comma 4- del D.Lgs 267/00.

Marano di Napoli , li 26/06/2022

IL RESPONSABILE


CONFORMITA'

Per copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio di Segreteria Generale

Marano di Napoli , li